



Frostsicherheit

Schutz von Wasserleitungen und Wasserzählern gegen Frosteinwirkungen im Versorgungsgebiet der Stadt Pfungstadt mit den Stadtteilen Hahn, Eschollbrücken und Eich

Nach der gültigen Wasserversorgungssatzung sind die Wasserabnehmer zu Schutzmaßnahmen gegen Frosteinwirkungen verpflichtet.

Zur Vermeidung von Schäden an Wasserleitungen sowie Wasserzählern empfehlen wir dringend, folgendes zu beachten:

Fenster und ins Freie führende Türen sind bei Frost nach Möglichkeit geschlossen zu halten und entsprechend mit Isoliermitteln zu verkleiden. Bei starkem Frost wird empfohlen, auch die Wasserzähleranlagen und Innenleitungen zu isolieren und für Erwärmung der betreffenden Räume zu sorgen. Sofern das nicht möglich ist, sollte in den Abend- und Nachtstunden das Wasser an der Hauptspernung, die vor dem Wasserzähler eingebaut ist, abgesperrt und die Wasserleitung entleert werden. Bei fehlender Hauptabsperrung und / oder Entleerungshahn, ist der Einbau umgehend zu veranlassen.

Für Rohrnetzarbeiten in Fließrichtung vor dem Wasserzähler sind die Stadtwerke zuständig.

Eingefrorene Wasserleitungen müssen umgehend von einem Installateur aufgetaut und mit Isoliermaterial versehen werden.

Ist ein Hauptwasserzähler eingefroren sind umgehend die Stadtwerke Pfungstadt unter der Tel. 06157 988-1590 zu benachrichtigen.

Außerhalb der Arbeitszeiten kann der Bereitschaftsdienst in Notfällen unter der Telefonnummer **988-4040** erreicht werden.

Stadtwerke Pfungstadt im November 2006